

Product certificate number / Certificado de producto número

No: 2613/0643/5/E5-CER

Manufacturer/Fabricante

**Fronius International GmbH
Fronius Straße 5, A-4642 Sattledt, Austria**

Trademark



Model/ Modelo

Fronius SYMO 3.0-3-S / Fronius SYMO 3.7-3-S / Fronius SYMO 4.5-3-S

**Type of generating unit/
Tipo de aparato**

Static Power Converter/ Convertidor de potencia estático

**Technical Data/
Datos técnicos**

Nominal Power/ Potencia nominal **3 kW** **3,7 kW** **4,5 kW**

Nominal Voltage/ Tensión nominal **230 V**

Nominal Frequency/ Frecuencia nominal **50 Hz**

Firmware version/ Version de Firmware

**RECERBO: V0.3.14.8
Power Stage: V0.26.22.0
Filter: V0.9.24.1**

Number of phases/ Número de fases

Three phase / Trifásico

**Isolation Transformer/ Transformador de
aislamiento**

No / No

**Network connection rule/
Código de red**

UNE 206 007-1 IN:2013, Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / La unidad generadora antes mencionada está certificada conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065.

This certificate cancels and supersedes certificate number 2613/0643/5/E4-CER. / Este certificado anula y sustituye el certificado 2613/0643/5/E4-CER.

This certificate is valid until/ Este certificado es válido hasta: 4th of May of 2022 / 4 de Mayo de 2022
First issued on / Primera emisión en: 1st of October of 2013 / 1 de Octubre de 2013.

Madrid, 1st of April 2019

Daniel Arranz Muñoz
Certification Manager

