



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

STATEMENT OF CONFORMITY

Produkt <i>Product</i>	PV-Wechselrichter mit selbsttätiger Freischaltstelle Power converter for photovoltaic with interactive fail safe interface
Typenbezeichnung <i>Model/Type reference</i>	GALVO 1.5-1 GALVO 2.0-1 GALVO 2.5-1 GALVO 3.0-1 GALVO 3.1-1
Betriebsdaten und Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	Max. Eingangsspannung DC: 420 V für Typ GALVO 1.5-1 + GALVO 2.0-1 550 V für Typ GALVO 2.5-1; GALVO 3.0-1 + GALVO 3.1-1 Nennspannung: 1/N/PEAC 230 V, 50 Hz Nennleistung: 1,5 kW für Typ GALVO 1.5-1 2,0 kW für Typ GALVO 2.0-1 2,5 kW für Typ GALVO 2.5-1 3,0 kW für Typ GALVO 3.0-1 3,1 kW für Typ GALVO 3.1-1 Maximum DC input voltage: 420 V for type GALVO 1.5-1 + GALVO 2.0-1 550 V for type GALVO 2.5-1; GALVO 3.0-1 + GALVO 3.1-1 Rated AC voltage: 1/N/PEAC 230 V, 50 Hz Nominal power: 1.5 kW for type GALVO 1.5-1 2.0 kW for type GALVO 2.0-1 2.5 kW for type GALVO 2.5-1 3.0 kW for type GALVO 3.0-1 3.1 kW for type GALVO 3.1-1
Hersteller <i>Manufacturer</i>	FRONIUS International GmbH Froniusstr. 5, 4642 Sattledt ÖSTERREICH
Geprüft im Auftrag von <i>Tested by request of</i>	FRONIUS International GmbH Günter Froniusstr. 1, 4600 WELS-THALHEIM ÖSTERREICH
Weitere Informationen <i>Further information</i>	--

Auf Basis einer einmaligen Untersuchung eines oder mehrerer Produktmuster wird die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten Prüfgrundlage bestätigt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.
Based upon a single test of one or several product samples, compliance with the requirements of the following test basis is confirmed. Detailed results are provided in the test report.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle/Certification

2013-06-10

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555
e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

STATEMENT OF CONFORMITY

Prüfgrundlage
Test basis

DIN V VDE 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02
DIN V VDE 0124-100 (VDE V 0124-100):2012-07

Prüfbericht
Test report

5001204-3971-0003/183926, dated 2013-06-10

ID Nummer
ID number

40037555

Diese Konformitätsbestätigung berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.

This statement of conformity does not authorize to use any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle/Certification

2013-06-10

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555

e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT