



REPOUSSER LES LIMITES

Wels, 14 de janvier 2014

CERTIFICAT DE CONFORMITE FRONIUS SYMO

Produit: Commutateur automatique

Type: Fronius Symo, Setup FRA
incluant :

- / Fronius Symo 3.0-3-S
- / Fronius Symo 3.7-3-S
- / Fronius Symo 4.5-3-S
- / Fronius Symo 3.0-3-M
- / Fronius Symo 3.7-3-M
- / Fronius Symo 4.5-3-M
- / Fronius Symo 5.0-3-M
- / Fronius Symo 5.5-3-M
- / Fronius Symo 6.0-3-M
- / Fronius Symo 6.7-3-M
- / Fronius Symo 7.0-3-M
- / Fronius Symo 8.0-3-M
- / Fronius Symo 8.2-3-M
- / Fronius Symo 10.0-3-M
- / Fronius Symo 12.5-3-M
- / Fronius Symo 15.0-3-M
- / Fronius Symo 17.5-3-M
- / Fronius Symo 20.0-3-M

Utilisation conforme à la destination:

Commutateur automatique, inaccessible au gestionnaire de réseau de distribution (VNB), en tant qu'interface de sécurité entre une installation de production autonome et le réseau basse tension. Pièce de rechange pour remplacer un commutateur avec fonction de séparation accessible par le gestionnaire de réseau de distribution (VNB) Le commutateur est un composant intégral de l'onduleur PV de type: Fronius Symo

Documents de base pour la vérification:

DIN V VDE 0126-1-1:2006-02/A1:2012

Commutateur automatique entre une installation de production autonome parallèle au réseau et le réseau basse tension.

Lors de l'établissement de la présente attestation, le concept de sécurité du produit précité, est en conformité avec les exigences techniques de sécurité en vigueur pour l'application conforme à l'emploi indiqué.

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Solar Electronics Division

Froniusplatz 1

A-4600 Wels

Ing Prok. Martin Hackl
Head of Solar Electronics Division